

COMS

2 Schwimmer Upgrade



Ausgabe: 2019-12

Version: 1

Art.-Nr.: 350322



Inhaltsverzeichnis

1	Erweiterung von COMS auf die 2 Schwimmer Technologie	1
1.1	Software-Installation.....	1
1.2	Hardware-Installation	1
1.3	Konfiguration des SECON.....	2

© Copyright:

Vervielfältigung und Übersetzung nur mit schriftlicher Genehmigung der FAFNIR GmbH. Die FAFNIR GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten vorzunehmen.

1 Erweiterung von COMS auf die 2 Schwimmer Technologie

1.1 Software-Installation

1. VISY-Setup

Für die Konfiguration der VI-4 Platine muss die Software **VISY-Setup 4.7.1. oder höher** verwendet werden.

Speichern und installieren Sie, falls erforderlich, die neuste Version der Software VISY-Setup auf Ihrem PC/Notebook. Die Software kann mit dem folgenden Link von unserer Homepage heruntergeladen werden:

<https://www.fafnir.de/downloads/software/> VISY-Setup 4.7.1. oder höher

2. VI-4 Platine

Auf der VI-4 Platine muss die **Firmware-Version 4.2.3. oder höher** installiert sein.

Speichern und installieren Sie, falls erforderlich, die neuste Firmware-Version auf der VI-4 Platine. Die aktuelle Firmware-Version kann für das Update mit dem folgenden Link von unserem Server heruntergeladen und installiert werden:

[Firmware 4.2.3 VI-4.zip](#) oder höher

Um auf dem **VISY-Command Web** oder dem **SECON** die aktuelle Software installieren zu können, setzen Sie sich bitte telefonisch mit dem FAFNIR Kundendienst in Verbindung: **Tel: 040 / 39 82 07 0**

Für die Konfiguration der VI-4 Platine siehe Anleitung:

[Quick-Guide 2-Schwimmer de 2019-08.pdf](#) Seite 3/11

1.2 Hardware-Installation

Auf der Sonde **VISY-Stick Öl** muss ein zweiter Schwimmer nachgerüstet werden.

Vorgehensweise:

- (1) Klemmring am unteren Ende des Sonderohres entfernen
- (2) Abstandhalter (schwarz), Trennschichtschwimmer und Gewicht (weiß) vom Sondenrohr abziehen
- (3) Neuen (zweiten) Schwimmer mit dem Schriftzug "Sensor Head" in Richtung Sondenkopf auf das Sondenrohr schieben
- (4) Gewicht (weiß) auf das Sondenrohr schieben
- (5) Trennschichtschwimmer mit dem Schriftzug "Sensor Head" in Richtung Sondenkopf auf das Sondenrohr schieben
- (6) Abstandhalter (schwarz) auf das Sondenrohr schieben
- (7) Zuletzt den Klemmring wieder am unteren Ende der Sonde befestigen

1.3 Konfiguration des SECON

Zuletzt die Konfiguration des **SECON** entsprechend der Technischen Dokumentation [Quick-Guide 2-Schwimmer de 2019-08.pdf](#) Seite 4/11 bis 11/11 ändern.

- ENDE -



Leerseite



Leerseite



FAFNIR GmbH
Schnackenburgallee 149 c
22525 Hamburg
Tel.: +49 / 40 / 39 82 07-0
Fax: +49 / 40 / 390 63 39
E-Mail: info@fafnir.de
Web: www.fafnir.de
