

# QE 200

## Quittiereinheit



Version: 3  
Ausgabe: 2021-08  
Art.-Nr.: 350180



## Inhalt

<b>1</b>	<b>Beschreibung</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Instandhaltung</b> .....	<b>2</b>
2.1	Wartung.....	2
2.2	Rücksendung .....	2
<b>3</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>3</b>
3.1	EU-Konformitätserklärung.....	3
3.2	UK-Konformitätserklärung (EN).....	4

# 1 Beschreibung

Die Quittiereinheit QE 200 dient zur Bestätigung eines Alarms. Ein schließender potentialfreier Kontakt an den Klemmen 8 und 9 bewirkt eine optische Alarmgabe an der Quittiereinheit und die Aktivierung der angeschlossenen Alarmmelder. Das akustische Alarmsignal kann durch Betätigen der Quittiertaste unterbrochen werden, während das optische Alarmsignal bestehen bleibt. Nach Beendigung des Alarmzustands erlischt auch das optische Signal und die Anlage ist wieder in Alarmbereitschaft. Die elektrische Betriebsbereitschaft der Quittiereinheit wird durch eine grüne Leuchte angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, eine externe Quittiertaste anzuschließen.

 Die Quittiereinheit darf nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche errichtet werden.

Die Quittiereinheit ist für die Wandmontage vorgesehen. Die Verdrahtung darf nur von geschultem Fachpersonal nach den geltenden Vorschriften erfolgen.

 Bei einer Versorgungsspannung von 230 V AC muss die Verdrahtung in spannungslosem Zustand durchgeführt werden.

 Eingangsspannung = Ausgangsspannung




Abbildung: Verdrahtungsplan

## 2 Instandhaltung

### 2.1 Wartung

FAFNIR-Geräte sind im Allgemeinen wartungsfrei.

### 2.2 Rücksendung

Vor der Rücksendung von FAFNIR-Geräten ist eine Freigabe (RMA) erforderlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater oder dem Technischen Support, der Sie über die Details der Rücksendung informiert.

Telefon	+49/40/39 82 07 – 0
Erreichbarkeit (MEZ)	Mo. bis Do. 07:00 bis 17:00 Uhr, Fr. 07:00 bis 16:00 Uhr



*Die Rücksendung von Geräten ist nur nach einer Freigabe (RMA) durch FAFNIR möglich.*



**EU-Konformitätserklärung  
EU Declaration of Conformity  
Déclaration UE de Conformité**

**FAFNIR GmbH  
Bahrenfelder Straße 19  
22765 Hamburg / Germany**

erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declares as manufacturer under sole responsibility that the product  
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

**Quittier-Einheit  
Acknowledgement Unit  
Acquittement unité**

**QE 200**

den Vorschriften der europäischen Richtlinien  
complies with the regulations of the European directives  
est conforme aux réglementations des directives européennes suivantes

2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten	RoHS
2011/65/EU	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	RoHS
2011/65/UE	Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques	RoHS
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit	EMV
2014/30/EU	Electromagnetic compatibility	EMC
2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique	CEM
2014/35/EU	Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt	NSRL
2014/35/EU	Making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits	LVD
2014/35/UE	Mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension	DBT

durch die Anwendung folgender harmonisierter Normen entspricht  
by applying the harmonised standards  
par l'application des normes

<b>RoHS / RoHS / RoHS</b>	<b>EN 50581:2012</b>
<b>EMV / EMC / CEM</b>	<b>EN 61326-1:2013</b>
<b>NSRL / LVD / DBT</b>	<b>EN 61010-1:2010</b>

Das Produkt ist bestimmt als Elektro- und Elektronikgerät der RoHS-  
The product is determined as electrical and electronic equipment of RoHS  
Le produit est déterminés comme des équipements électriques et électroniques de RoHS

**Kategorie / Category / Catégorie** **Überwachungs- und Kontrollinstrumenten in der Industrie /  
Industrial Monitoring and Control Instruments /  
Instruments de contrôle et de surveillance industriels**

Das Produkt entspricht den EMV-Anforderungen  
The product complies with the EMC requirements  
Le produit est conforme aux exigences CEM

**Störaussendung / Emission / Émission** **Klasse B / Class B / Classe B**  
**Störfestigkeit / Immunity / D'immunité** **Industrielle elektromagnetische Umgebung /  
Industrial electromagnetic environment /  
Environnement électromagnétique industriel**

Hamburg, 20.04.2016  
Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date

\_\_\_\_\_  
Geschäftsführer / Managing Director / Gérant: René Albrecht

**FAFNIR GmbH, Germany**

declares as manufacturer under sole responsibility that the product

**Acknowledge Unit  
QE 200**

is in conformity with relevant statutory requirements and take full responsibility for product compliance

<b>SI No. 3032</b>	<b>Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012</b>
<b>SI No. 1091</b>	<b>Electromagnetic Compatibility Regulations 2016</b>
<b>SI No. 1101</b>	<b>Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016</b>

as amended by

<b>SI No. 696</b>	<b>Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019</b>
-------------------	--

by applying the designated standards

<b>Restriction of Hazardous Substances (RoHS)</b>	<b>EN IEC 63000:2018</b>
<b>Electromagnetic Compatibility (EMC)</b>	<b>EN 61326-1:2013</b>
<b>Low Voltage (LV)</b>	<b>EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019</b>

The product is determined as electrical and electronic equipment of RoHS

<b>Category</b>	<b>Industrial Monitoring and Control Instruments</b>
-----------------	--

The product complies with the EMC requirements


<b>Emission</b>	<b>Class B</b>
<b>Immunity</b>	<b>Industrial electromagnetic environment</b>

The product complies with the Electrical Equipment (Safety) Regulations conformity assessment procedure

<b>Type Designation</b>	<b>Module A</b>
-------------------------	-----------------

Hamburg, 2021-06-23

Place, Date



Managing Director: René Albrecht





FAFNIR GmbH  
Schnackenburgallee 149 c  
22525 Hamburg  
Tel.: +49/40/39 82 07-0  
Fax: +49/40/390 63 39  
E-Mail: [info@fafnir.de](mailto:info@fafnir.de)  
Web: [www.fafnir.de](http://www.fafnir.de)

---