



VPS

Датчик давления



Арт. №	Версия	Издание
350205	6	2025-02

Содержание

1	Общие сведения	1
2	Указания по технике безопасности.....	2
3	Датчик давления VPS-L	3
3.1	Конструкция и принцип работы	3
3.2	Описание	4
4	Установка	5
4.1	Требования к эксплуатации	5
4.2	Комплект поставки	5
4.3	Монтаж	6
4.4	Электрическое подключение	7
4.5	Конфигурация	8
5	Операция.....	8
6	Техническое обслуживание	9
6.1	Сервис	9
6.2	Возврат товара	9
7	Технические данные	9
8	Перечень рисунков	10
9	Приложение	11
9.1	Декларация соответствия EAC для VISY-X	11
9.2	Сертификат соответствия EAC RU C-DE.AA87.B.00633/21 для VISY-X.....	12
9.3	Декларація про відповідність.....	17
9.4	Сертифікат CY21.0690 VPS (UA)	18
9.5	Інструкції відповідно до директиви.....	21

© Авторское право:

Воспроизведение и перевод допускается только с письменного разрешения компании FAFNIR GmbH. Компания FAFNIR GmbH оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

1 Общие сведения

Датчик давления VPS предназначен для непрерывного высокочувствительного контроля давления в резервуарах для хранения топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Датчик давления VPS-L служит для контроля давления газа, гидростатического давления и плотности продукта в резервуарах для хранения СУГ.

В следующих главах приведены подробные инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию датчиков давления VPS-L.

2 Указания по технике безопасности

Датчик давления VPS служит для измерения и контроля давления в резервуарах для хранения. Среда измерения должна использоваться исключительно для данной цели. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования.

Датчик давления VPS был разработан, изготовлен и испытан в соответствии с актуальным передовым уровнем техники и общепринятыми правилами техники безопасности. Однако его использование может представлять опасность. Поэтому необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:

- При открывании или снятии крышки датчика давления существует риск поражения электрическим током.
- Запрещается дорабатывать или вносить изменения в конструкцию системы или использовать какое-либо дополнительное оборудование без предварительного согласия производителя.
- Использовать только оригинальные запасные части. Они соответствуют техническим требованиям, указанным производителем.
- Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание датчика давления должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Специальные знания должны приобретаться в процессе регулярного обучения.
- Операторы, наладчики и специалисты по техническому обслуживанию должны соблюдать все действующие правила техники безопасности. Это также распространяется на все местные правила по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, не указанные в данном руководстве по эксплуатации.
- Датчик давления может питаться только от разрешенного к применению источника питания.

Указания по технике безопасности в данном руководстве обозначаются следующим образом:



При несоблюдении указаний по технике безопасности, возникает опасность несчастного случая или повреждения датчика.



Полезные подсказки и информация в данном руководстве, которые следует соблюдать, выделены курсивом и обозначаются этим условным обозначением.

3 Датчик давления VPS-L

3.1 Конструкция и принцип работы

Датчики давления VPS-L представляют собой керамические емкостные датчики для измерения абсолютного давления.



Рисунок 1: Размеры датчика давления VPS-L

3.2 Описание

Датчик давления VPS-L измеряет давление паров в сжиженного газа в резервуарах, которое зависит только от температуры и состава газа.

Уровень заполнения определяется с помощью VISY-Stick LPG, а плотность продукта в жидкой фазе определяется с помощью модуля VISY-Density, таким образом определяя массу продукта и объем жидкой фазы.

Масса продукта паровой фазы определяется из объема газа (общий объем минус объем жидкости) и давления пара.

В общая масса продукта рассчитана масса жидкой фазы плюс масса паровой фазы. Датчик давления VPS-L подключается непосредственно к оценочному блоку VISY-Command.




Рисунок 2: Датчик давления VPS-L для контроля плотности продукта в резервуарах для хранения СУГ

4 Установка



При монтаже и обслуживании датчика VPS-L необходимо соблюдать требования Норм по взрывозащите, Правил и норм промышленной безопасности и охраны труда, а также общепринятые технические правила и настоящую инструкцию по эксплуатации.



Также необходимо соблюдать все действующие местные нормы по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, которые не включены в настоящую инструкцию по эксплуатации.



При работе с датчиком давления VPS-L необходимо соблюдать национальные правила по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев и указания по технике безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

4.1 Требования к эксплуатации

- Свободное соединение с газовым пространством резервуаров посредством резьбы G $\frac{1}{2}$ ".
- Наличие оценочного блока (VISY-Command).
- При необходимости удлинительный кабель (характеристики см. В главе)
- VISY-Stick СУГ с модулем VISY-Density



Датчик давления VPS-L необходимо подключать только к преобразователям, которые сертифицированы признанным органом контроля.

4.2 Комплект поставки

- Датчик давления VPS-L
- Соединительный кабель FAFNIR с соединительным штекером M12
- Техническая документация



Кабельный разъем для удлинения соединительного кабеля можно заказать отдельно.

4.3 Монтаж

Свободный технологический штуцер в крышке резервуара подходит в качестве точки установки для системы контроля давления газа. Для контроля плотности продукции необходимо обеспечить возможность дополнительного соединения рядом с днищем резервуара. Датчик давления ввинчивается посредством резьбы G1½". Необходимо выполнять газонепроницаемое соединение, с помощью уплотнительного кольца. Поскольку корпус датчика давления VPS-L водонепроницаемый, он не ограничен в использовании в случае проникновения воды в люк-лаз.




Рисунок 3: Монтаж в крышке резервуара

4.4 Электрическое подключение

Для выполнения проводки датчика давления VPS-L сделайте следующее:

- (1) Подсоедините поставляемый соединительный кабель FAFNIR к соединительным штекером M12 на датчике давления. Возможно удлинение кабеля, при соответствии техническим характеристикам соединительного кабеля FAFNIR, перечисленным в главе «Технические данные».
- (2) Откройте крышку корпуса оценочного блока VISY-Command
- (3) Вставьте свободные кабели соединительного кабеля FAFNIR через свободный кабельный ввод в VISY-Command
- (4) Подсоедините свободные провода (коричневый, белый, черный, синий) на другом конце соединительного кабеля FAFNIR к винтовым зажимам (+ A B -) соединительной планки измерительного преобразователя VP в оценочном блоке VISY-Command. Для каждого из двух датчиков давления необходим собственный зажим датчика (Рисунок 4).



Датчик давления VPS-L должен быть подключен к той же клемме датчика, что и соответствующий датчик уровня VISY-Stick (Advanced), чтобы его можно было сопоставить с этим датчиком уровня и иметь возможность рассчитывать правильную массу. VISY-Stick и VPS-L можно подключить либо к одному кабелю в смотровом колодце, либо к одному терминалу датчика внутри VISY-Command.



К каждому контакту датчика можно подключить до трех различных типов датчиков FAFNIR (например, один VISY-Stick один VPS-L и один VISY-Stick Sump Manhole, см. Следующий рисунок)




Рисунок 4: Подключение датчика давления VPS-L к плате VP в оценочном блоке VISY-Command

- (5) Эквипотенциальный зажим на датчике давления используется для уравнивания потенциалов. Уравнивание потенциалов (кабель мин. 4 мм²) необходимо осуществлять установщиком в соответствии с действующими в данной стране предписаниями по монтажу.



Соблюдайте общие предписания по монтажу, относящиеся к эквипотенциальным соединениям.

4.5 Конфигурация



После установки и замены датчика давления требуется настройка VISY-Command... оценка измерений.

VISY-Command... настраивается с помощью ПК/ноутбука и программного обеспечения «VISY-Setup», см. Техническая документация:



VISY-Setup V4, артикул № 350292

5 Операция



Предохранительный клапан резервуара открывается в том случае, если максимальное давление превышает 16 бар.

6 Техническое обслуживание

6.1 Сервис

Датчик давления VPS не требует обслуживания, если он эксплуатируется в соответствии со спецификациями производителя.

6.2 Возврат товара

Перед возвратом продукции FAFNIR требуется одобрение службы поддержки FAFNIR. Пожалуйста, поговорите со своим консультантом по работе с клиентами или со службой поддержки, которые сообщат вам детали возврата.



Возврат продукции FAFNIR возможен только после одобрения службы поддержки FAFNIR.

7 Технические данные



Подробную информацию о технических данных можно найти в документах и инструкциях по эксплуатации.

8 Перечень рисунков

Рисунок 1: Размеры датчика давления VPS-L.....	3
Рисунок 2: Датчик давления VPS-L для контроля плотности продукта в резервуарах для хранения СУГ	4
Рисунок 3: Монтаж в крышке резервуара	6
Рисунок 4: Подключение датчика давления VPS-L к плате VP в оценочном блоке VISY-Command.....	7



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТАНК»

Основной государственный регистрационный номер: 1057812478790

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности:

196247, Россия, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160; номер телефона:

+78123704663; адрес электронной почты: petr.zaitsev@gilbarco.com

в лице Генерального директора Зайцева Петра Юрьевича

заявляет, что Системы измерений массы нефтепродуктов FAFNIR серии VISY-X. Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

изготовитель: FAFNIR GmbH

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Schnackenburgallee 149 c, 22525, Hamburg, Германия

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9026 10 290 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 8551-PT-E0075-12 от 23.07.2012 FAFNIR GmbH.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 51522.1-2011 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы определяется изготовителем согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.12.2022 включительно.


(подпись)



Зайцев Петр Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-DE.AT15.B.02309

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2017



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.AA87.B.00633/21

Серия **RU** № **0309964**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»). Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», литера В, Объект 6, этаж 3, офис 26. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», Литера В, Объект 6, этаж 3, офисы 26/3, 26/4, 26/5, 27/6, 30/1, 32. Аттестат № RA.RU.11AA87 от 20.07.2015 г. Телефон: +7 (495) 558-83-53, +7 (495) 558-82-44. Адрес электронной почты: ccve@ccve.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТАНК» (ООО «Автотанк») Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160, офис 419. ОГРН: 1057812478790. Телефон: +7(812) 370-46-63. Адрес электронной почты: infoCIS@gilbarco.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FAFNIR GmbH Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg, Германия.

ПРОДУКЦИЯ Системы измерений массы нефтепродуктов FAFNIR серии VISY-X с взрывозащищенным электрооборудованием с Ex-маркировками согласно приложению (см. бланк № 0805244, 0805245, 0805246). Документы, в соответствии с которыми изготовлены изделия – см. приложение, бланк № 0805243. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026 10 2900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 55.2021-Т от 20.02.2021 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛИ Ex ТУ (аттестат № РОСС RU.0001.21МШ19 выдан 16.10.2015); Акта анализа состояния производства № 63-А/20 от 26.08.2020 Органа по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»); Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0805243). Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0805243). Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации. Назначенный срок службы – 15 лет. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.02.2021 ПО 25.02.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мозеров Валентин Алексеевич

(Ф.И.О.)

Типоченков Сергей Федорович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.AA87.B.00633/21 Лист 1

Серия **RU** № **0805243**

**I. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 012/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»**

Обозначение стандартов	Наименование стандартов
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
ГОСТ 31610.26-2012/ IEC 60079-26:2006	Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga

**II. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012/2011**

Руководство по эксплуатации № 350206 от 15.07.2020. Системы измерений массы нефтепродуктов FAFNIR серии VISY-X.
Чертежи №№ XF 005 41 12, XF 005 42 12, XF 005 43 12, XF 005 41 11-1, XF 005 42 11-1, XF 005 43 11-1, XF 005 41 10-1, XF 005 42 10-1, XF 005 43 10-1, XF 005 41 11-2, XF 005 42 11-2, XF 005 43 11-2, XF 005 41 10-2, XF 005 42 10-2, XF 005 43 10-2, XF 005 41 14, XF 005 42 14, XF 005 43 14, XF 079 40 14, F 013 00 20, F 015 00 20, F 035 00 10, F 035 00 18, F 079 00 21, F 139 00 12 (16.12.2020), 2010/10/VP/1 (15.10.2010),
XF 079 42 10-1, XF 079 42 10-2, XF 079 42 11-1, XF 079 42 11-2, XF 079 42 12 (28.09.2017), XF 079 40 10-1, XF 079 40 10-2, XF 079 40 11-1, XF 079 40 11-2, XF 079 40 12 (16.12.2020), XO 020 412, XO 020 411, XO 020 410 (05.11.2012), 330000998-B (19.07.2005), XF 035 40 12, XF 035 40 10-1, XF 035 40 11-1 (01.12.2008), XF 035 41 10-1, XF 035 41 10-2, XF 035 41 11-1, XF 035 41 11-2, XF 035 41 12 (05.12.2011), XF 134 40 12, XF 134 40 10-1, XF 134 40 11-1 (16.11.2016), XF 134 41 10-1, XF 134 41 10-2, XF 134 41 11-1, XF 134 41 11-2, XF 134 41 12 (13.07.2017), XF 126 40 11-2, XF 126 40 11-1, XF 126 40 10-1, XF 126 40 12, XF 126 40 10-2 (15.12.2016), B 004 00 19, F 126 00 12, G 004 00 29, G 004 00 48 (27.11.2020), B 004 00 18 (21.12.2020), F 008 00 12 (02.02.2021), G 004 00 53, G 026 00 11, G 027 00 11 (30.11.2020), O 020 00 11 (26.11.2020), XG 027 40 13-1, XG 027 40 12-1, XG 027 40 11-1, XG 027 40 12-2, XG 027 40 13-2, XG 027 40 10-1, XG 027 40 10-2 (20.01.2020), XG 004 40 12-1, XG 004 40 12-2, XG 004 40 11, XG 004 40 10-1, XG 004 40 10-2 (02.10.2019), XU 024 00 00, XA 061 00 00 (11.09.2018), XB 004 40 12, XB 004 40 11, XB 004 40 10 (02.03.2017), XB 004 00 00, XA 060 00 00 (10.09.2018), XF 032 44 12, XF 032 44 11-1, XF 032 44 11-2, XF 032 44 10-1, XF 032 44 10-2, XF 032 40 12, XF 032 40 11-1, XF 032 40 11-2, XF 032 40 10-1, XF 032 40 10-2 (10.08.2018), XF 032 46 12, XF 032 46 11-1, XF 032 46 11-2, XF 032 46 10-1, XF 032 46 10-2 (15.05.2018), XF 013 44 12, XF 013 44 11-1, XF 013 44 11-2, XF 013 44 10-1, XF 013 44 10-2 (15.02.2019), XF 013 46 10-1, XF 013 46 10-2, XF 013 46 11-1, XF 013 46 11-2, XF 013 46 12 (25.10.2018), XF 013 41 12, XF 013 41 11-1, XF 013 41 11-2, XF 013 41 10-1, XF 013 41 10-2 (25.07.2018), XF 013 40 10-1, XF 013 40 10-2, XF 013 40 11-1, XF 013 40 11-2, XF 013 40 12 (17.10.2013), XF 013 42 10-1, XF 013 42 10-2, XF 013 42 11-1, XF 013 42 11-2, XF 013 42 12 (12.10.2015), XF 013 45 10-1, XF 013 45 10-2, XF 013 45 11-1, XF 013 45 11-2, XF 013 45 12, XF 083 41 10-1, XF 083 41 10-2, XF 083 41 11-1, XF 083 41 11-2, XF 083 41 12 (15.05.2018), XF 139 40 10-1, XF 139 40 10-2, XF 139 40 11-1, XF 139 40 11-2, XF 139 40 12 (16.10.2020), XF 139 41 10-1, XF 139 41 10-2, XF 139 41 11, XF 139 41 12 (22.06.2018).

Перечень стандартов см. п. I.

III. ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ИЗГОТОВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ

Чертежи см. п. II.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мозеров Валентин Алексеевич

(Ф.И.О.)

Типоченков Сергей Федорович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.AA87.B.00633/21 Лист 2

Серия RU № 0805244

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы измерений массы нефтепродуктов FAFNIR серии VISY-X (далее – системы) предназначены для непрерывных измерений уровня, температуры, плотности, объема и массы светлых нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов с учетом массы паровой фазы, уровня и температуры подтоварной воды в резервуарах автозаправочных станций (АЗС) и нефтебаз, при хранении, отпущенных и полученных в резервуары АЗС и нефтебаз, а также для индикации утечек нефтепродуктов из резервуаров.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ех-маркировке, ГОСТ IEC 60079-14-2013.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Состав системы Ех-маркировка и диапазон значений температуры окружающей среды комплектующих:

Комплектующие системы	Ех-маркировка	Диапазон значений температуры окружающей среды, °С
- датчик давления VPS-L	0Ex ia IIC T6 Ga, 1Ex ia IIC T6 Gb, Ga/Gb Ex ia IIC T6	от - 20 до +45 (T6) от - 20 до +60 (T5) от - 20 до +70 (T1...T4)
- передатчик VISY-RFT-L	0Ex ia IIC T4 Ga X	от - 40 до +60
- зонды магнитострикционные TORRIX Ex SC, VISY-Stick, VISY-Stick (Flex) Temp	0Ex ia IIC T6...T5 Ga, 1Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4	от -40 до +50 (T6) от -40 до +65 (T5) от -40 до +85 (T1...T4)
- зонды магнитострикционные TORRIX Ex SC-A, TORRIX Ex SC Flex, TORRIX Ex SC PL, VISY-Stick Advanced, VISY-Stick Flex	0Ex ia IIB T6...T5 Ga, 1Ex ia IIB T6...T4 Gb, Ga/Gb Ex ia IIB T6...T4	от -40 до +50 (T6) от -40 до +65 (T5) от -40 до +85 (T1...T4)
- зонды магнитострикционные TORRIX Ex, TORRIX Ex C, TORRIX Ex RS485, TORRIX Ex TAG, VISY-Stick RS485, VISY-Stick (Flex) Temp RS485	0Ex ia IIC T6...T4 Ga, 1Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4	от -40 до +40 (T6 при Ii≤100 мА) от -40 до +25 (T6 при Ii≤200 мА) от -40 до +55 (T5 при Ii≤100 мА) от -40 до +40 (T5 при Ii≤200 мА) от -40 до +85 (T1...T4 при Ii≤100 мА) от -40 до +70 (T1...T4 при Ii≤200 мА)
- зонды магнитострикционные TORRIX Ex -A, TORRIX Ex Flex, TORRIX Ex PL, TORRIX Ex C-A, TORRIX Ex C Flex, TORRIX Ex C PL, TORRIX Ex RS485-A, TORRIX Ex RS485 Flex, TORRIX Ex RS485 PL, TORRIX Ex TAG-A, TORRIX Ex TAG Flex, TORRIX Ex TAG PL, VISY-Stick Advanced RS485, VISY-Stick Flex RS485	0Ex ia IIB T6...T4 Ga, 1Ex ia IIB T6...T4 Gb, Ga/Gb Ex ia IIB T6...T4	от -40 до +40 (T6 при Ii≤100 мА) от -40 до +25 (T6 при Ii≤200 мА) от -40 до +55 (T5 при Ii≤100 мА) от -40 до +40 (T5 при Ii≤200 мА) от -40 до +85 (T1...T4 при Ii≤100 мА) от -40 до +70 (T1...T4 при Ii≤200 мА)
- зонды магнитострикционные VISY-Stick TLS, VISY-Stick (Flex) Temp TLS	0Ex ia IIC T4 Ga, 1Ex ia IIC T4...T3 Gb, Ga/Gb Ex ia IIC T4...T3	от -40 до +75 (T4) от -40 до +85 (T1...T3)
- зонды магнитострикционные VISY-Stick Advanced TLS, VISY-Stick Flex TLS	0Ex ia IIB T4 Ga, 1Ex ia IIB T4...T3 Gb, Ga/Gb Ex ia IIB T4...T3	от -40 до +75 (T4) от -40 до +85 (T1...T3)
- вторичный преобразователь VP-1, VP-2, VP-4	[Ex ia Ga] IIC X	от - 20 до +55
- интерфейсная плата VPI с или без модуля питания VPI-Supply	[Ex ia Ga] IIC X	от - 20 до +60
- сенсор VISY-Sludge	0Ex ia IIB T4 Ga	от - 20 до +60
- сигнализатор уровня LS 300	0Ex ia IIC T4 Ga, Ga/Gb Ex ia IIC T4	от -40 до +110
- сигнализатор уровня LS 300 C	0Ex ia IIB T4 Ga, Ga/Gb Ex ia IIB T4	от -40 до +110
- сигнализатор уровня LS 300 U	Ga/Gb Ex ia IIC T4	от -40 до +90
- вторичный преобразователь LS 500	[Ex ia Ga] IIC	от - 25 до +50

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мозеров Валентин Алексеевич

(Ф.И.О.)

Тимоchenков Сергей Федорович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.AA87.B.00633/21 Лист 3

Серия **RU** № **0805245**

2.2. Электрические параметры комплектующих системы:

Комплектующие системы		Напряжение питания, В
Интерфейсная плата VPI с модулем питания VPI-Supply	цепь питания (клеммы L, N, PE)	Un=24/115/230 В (ac), ± 10 %, 40-60Гц, <4 ВА, Um=30/130/253 В
	интерфейс RS-485 (клеммы 1,2,3,4)	Un=±5 В, Um= 100 В
Интерфейсная плата VPI без модуля питания VPI-Supply	цепь питания (клеммы 1, 2)	Un=12 В (dc), ± 10 %, <2Вт, Um=253В
	интерфейс RS-485 (клеммы 1,2,3,4)	Un=±5 В, Um= 100 В
Вторичный преобразователь LS 500	цепь питания (клеммы 14, 15, 13/12)	Un=24/115/230 В (ac), ± 10 %, 40-60Гц, <4 ВА, Um=33/130/253 В
	цепь питания (контакты -, +, $\frac{1}{2}$)	Un=23-30 В (dc), ± 10 %, <8Вт, Um=253В
	цепь передачи информации (контакты А, В, G)	Un<12 В, Um= 253 В
Вторичный преобразователь VP-1, VP-2, VP-4	цепь питания клеммы L, N, PE	Un=24/115/230 В (ac), ± 10 %, <2ВА, Um=36/138/253В
	цепь передачи информации (разъем)	Un=±5 В, Um= 134 В

2.3. Электропитание передатчика VISY-RFT-L

автономное от литиевой батареи, Un=3,6 В

2.4. Выходные искробезопасные параметры комплектующих системы:

Комплектующие системы		Uo, В	Io, mA	Ro, мВт	Li, мкГн	Ci, нФ	Lo, мГн		Co, мкФ	
передатчик VISY-RFT-L		7,8	59	98	-	-	ПС	10	ПС	0,69
								5		0,95
							ПВ	50	ПВ	2,6
								20		4
вторичный преобразователь VP-1, VP-2, VP-4	клеммы +, А, В, -	14,3	27,5	98,1	-	-	ПС	5	ПС	0,38
								2		0,48
							ПВ	20	ПВ	1,5
								10		1,8
интерфейсная плата VPI с и без модуля питания VPI-Supply	клеммы +, А, В, -	10,5	41	99,8	-	-	ПС	5	ПС	0,61
								2		0,78
							ПВ	20	ПВ	2,5
								10		3
Вторичный преобразователь LS 500	клеммы 1, 2	15,8	154	930	-	1,2	ПС	0,44	ПС	0,23
								0,2		0,26
							ПВ	5,1	ПВ	0,94
								5		0,95

2.5. Входные искробезопасные параметры комплектующих системы:

Комплектующие системы	Ui, В	Ii, mA	Pi, мВт	Ci, нФ	Li, мкГн
датчик давления VPS-L	15	100	100	10	50
сенсор VISY-Sludge	15	60	100	10	50
зонды магнитострикционные TORRIX Ex SC, TORRIX Ex SC-A, TORRIX Ex SC Flex, TORRIX Ex SC PL, VISY-Stick, VISY-Stick (Flex) Temp, VISY-Stick Advanced, VISY-Stick Flex	15	60	100	10	100
зонд магнитострикционный VISY-Stick TLS, VISY-Stick (Flex) Temp TLS, VISY-Stick Advanced TLS, VISY-Stick Flex TLS	13	200	625	20	410
зонды магнитострикционные TORRIX Ex, TORRIX Ex -A, TORRIX Ex Flex, TORRIX Ex PL, TORRIX Ex C, TORRIX Ex C-A, TORRIX Ex C Flex, TORRIX Ex C PL, TORRIX Ex RS485, TORRIX Ex RS485-A, TORRIX Ex RS485 Flex, TORRIX Ex RS485 PL, VISY-Stick RS485, VISY-Stick (Flex) Temp RS485, VISY-Stick Advanced RS485, VISY-Stick Flex RS485	30*	200/100*	1000*	10	20
сигнализатор уровня LS 300	30	200	1000	0	0

Примечание: * указанные максимальные входные напряжение и ток цепи питания не должны воздействовать на вход одновременно. Их максимальные значения ограничены максимальным значением входной мощности.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мозеров Валентин Алексеевич (ф.и.о.)

Типоченков Сергей Федорович (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.AA87.B.00633/21 Лист 4

Серия RU № 0805246

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Системы состоят из следующих комплектующих: магнитострикционных зондов, сигнализаторов утечек и уровня, датчиков давления, вторичных преобразователей, передатчиков радиосигнала.

Вторичный преобразователь VP-1, VP-2, VP-4 представляет собой печатную плату с элементами электрической схемы. Вторичный преобразователь VP-1, VP-2, VP-4 может встраиваться в блок управления VISY-Command.

Передатчик VISY-RFT-L состоит из корпуса и крышки, внутри корпуса расположены печатная плата и элемент питания, на корпусе установлены антенна и кабельный ввод.

Зонды магнитострикционные состоят из жесткой или гибкой трубы с поплавком. В верхней части трубы установлен цилиндрический корпус с клеммником и печатной платы с элементами электрической схемы.

Датчик давления VPS-L выполнен в цилиндрическом корпусе, с противоположных сторон размещены штуцер для подключения к контролируемой среде и разъем для подключения питания/сигнала.

Сенсор VISY-Sludge выполнен в цилиндрическом корпусе, с противоположных сторон размещены штуцер для подключения к контролируемой среде и разъем для подключения питания/сигнала.

Сигнализаторы уровня LS 300 представляют собой трубу, внутри которой размещен чувствительный элемент. В верхней части трубы расположена соединительная коробка с кабельным вводом или разъемом. Питание сигнализаторов уровня LS 300 осуществляется только от вторичных преобразователей LS 500. Вторичные преобразователи LS 500 выполнены в корпусе с клеммными зажимами. Внутри корпуса размещена печатная плата с элементами электрической схемы.

Расшифровка наименований моделей зондов магнитострикционных, сигнализаторов уровня LS 300 и вторичных преобразователей LS 500 приведены в руководстве по эксплуатации № 350206.

Взрывозащищенность комплектующих системы обеспечивается выполнением требований ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ 31610.26-2012/ IEC 60079-26:2006, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

4. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на комплектующие системы, включает следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
- тип изделия, заводской номер и год выпуска;
- Ех-маркировку;
- специальный знак взрывобезопасности;
- диапазон температур окружающей среды;
- предупредительные надписи;
- искробезопасные параметры;
- номер сертификата

и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак X, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации передатчика VISY-RFT-L, интерфейсной платой VPI с модулем питания VPI-Supply, вторичного преобразователя VP-1, VP-2, VP-4 необходимо соблюдать следующие специальные условия:

- вторичный преобразователь VP-1, VP-2, VP-4 и интерфейсная плата VPI с модулем питания VPI-Supply, предназначенные для эксплуатации вне взрывоопасной зоны, должны устанавливаться в оболочки со степенью защиты не ниже IP20;
- минимальное расстояние между интерфейсной платой VPI и модулем питания VPI-Supply должно быть не меньше 50 мм;
- корпуса передатчика VISY-RFT-L, изготовленных из пластмассового материала, для исключения опасности воспламенения от электростатических зарядов, протирать влажной или антистатической тканью.

Специальные условия применения, обозначенные знаком X, должны быть отражены в сопроводительной документации, подлежащей обязательной поставке в комплекте с системой.

Внесение изменений в схему и конструкцию комплектующих системы возможно только по согласованию с ОС ЦСВЭ в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мозеров Валентин Алексеевич

(Ф.И.О.)

Типоченков Сергей Федорович

(Ф.И.О.)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

FAFNIR GmbH

(назва Декларанта - виробника або уповноваженого представника виробника)

Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg, Germany-Німеччина

(юридична адреса Декларанта та для вітчизняної організації - код ЄДРПОУ)

в особі **Managing Director Mr. René Albrecht**

(посада, власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи, яка уповноважена підписувати декларацію)

заявляє, що наступна продукція:

Датчики тиску VPS-*,

(назва обладнання або захисних систем, торгове найменування, серія, тип, модель)

виробником якої є

FAFNIR GmbH

Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg, Germany-Німеччина

(назва виробника, юридична адреса, для вітчизняної організації - код ЄДРПОУ)

відповідає вимогам:

Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)

та

стандартам з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності вимогам Технічного регламенту, або іншим технічним специфікаціям:

ДСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017), ДСТУ EN 60079-11:2017, ДСТУ EN 60079-26:2017

(позначення національних стандартів або позначення та/або назва інших технічних специфікацій)

Ця декларація поширюється на вказану продукцію, яка виготовляється серійно.

В процедурі оцінки відповідності вказаної продукції приймали участь наступні призначені органи з оцінки відповідності:

ТОВ "СЕРТИС-ЦЕНТР", UA.TR.115,

1. **09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська 23,**

(назва, реєстраційний номер та адреса призначеного органа з оцінки відповідності)

який провів процедуру оцінки відповідності за **Модулем В** (експертиза типу) та видав **сертифікат експертизи типу № СЦ 21.0690**.

ТОВ "СЕРТИС-ЦЕНТР", UA.TR.115,

2. **09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська 23,**

(назва, реєстраційний номер та адреса призначеного органа з оцінки відповідності)

який провів процедуру оцінки відповідності за **Модулем D** (відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу) та видав **повідомлення про відповідність типові № СЦ 22.D.080-2.**

Ця декларація складена під виключну відповідальність виробника або уповноваженого представника виробника.

Managing Director FAFNIR GmbH

(посада, організація)



(підпис)

René Albrecht

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

МП

Дата: 21.02.2025



ТОВ «СЕРТИС-ЦЕНТР»

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

09113, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська 23
Тел.: +38 (0456) 381-700, E-mail: info@sertis.com.ua, Web: www.sertis.com.ua



10296
DСТУ EN ISO/IEC 17065

(1) СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)

(3) Номер сертифіката: **СЦ 21.0690**

Номер видання: **0**

(4) Обладнання: Датчик тиску VPS-*, де * - позначення згідно із Додатком до сертифікату

(5) Заявник: **FAFNIR GmbH**
Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg, Germany-Німеччина

(6) Виробник: **FAFNIR GmbH**
Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg, Germany-Німеччина

(7) Опис обладнання та його припустимих варіацій, а також документація, на яку даються посилання, наведені у додатку до сертифіката.

(8) ТОВ «СЕРТИС-ЦЕНТР», орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.115, призначений виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, посвідчує, що була встановлена відповідність вказаного обладнання суттєвим вимогам стосовно захисту здоров'я та безпеки відносно технічного проекту та конструкції обладнання, призначеного для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, які наведені в Технічному регламенті.

Результати досліджень та випробувань наведені в протоколі оцінки № 796/OB-21 від 26.08.2020 р.

(9) Відповідність обладнання суттєвим вимогам стосовно захисту здоров'я та безпеки була забезпечена виконанням вимог наступних стандартів:

**DСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017), DСТУ EN 60079-11:2017,
DСТУ EN 60079-26:2017**

(10) Якщо в кінці номера сертифіката присутній знак «Х», то це посвідчує, що до обладнання застосовуються особливі умови використання, які наведені у додатку до цього сертифіката.

(11) Цей сертифікат виданий внаслідок проведення оцінки відповідності за Модулем В (експертиза типу) згідно з Технічним регламентом та стосується лише технічного проекту та конструкції зазначеного обладнання згідно з узгодженою технічною документацією. Введення в обіг зазначеного обладнання згідно з Технічним регламентом можливо лише за умови застосування додаткових модулів оцінки відповідності.

(12) Маркування обладнання повинно містити наступне:

**Ex II 1 G Ex ia IIC T6...T5 Ga
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T5 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb**

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

А.В. Потапов

МП



м. Біла Церква, 27.08.2021 р.

Аркуш 1 з 3

Цей сертифікат з додатком може бути відтворений лише повністю та без змін.

(13) **ДОДАТОК**

(14) до СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ № СЦ 21.0690

Номер видання: 0

(15) **Опис обладнання та технічні характеристики**

Датчик тиску VPS використовують для виявлення абсолютного або диференційного тиску всередині резервуарів, де можуть бути присутні вибухонебезпечні середовища.

Датчик складається з корпусу з нержавіючої сталі з електронікою та ємнісного керамічного чутливого елемента. Газонепроникна мембрана з оксиду алюмінію разом з корпусом утворює розділову стінку між областю, що вимагає EPL Ga, та менш небезпечною зоною, яка вимагає EPL Gb. Підключення зовнішнього кабелю здійснюють за допомогою 4-ріп нарізowego роз'єму M12

Позначення датчиків тиску в залежності від призначення:

VPS-L, для вимірювання абсолютного тиску (0 бар... 25 бар)

VPS-V, для вимірювання перепаду тиску (± 30 мбар)

Допустимий діапазони температур навколишнього середовища, а також діапазони температур вимірюваного середовища залежно від температурного класу визначають згідно наступних таблиць:

Таблиця 1.

При використанні в зоні класу 0 (EPL Ga) та на розподілі Зон класів 0 та 1 (EPL Ga/Gb)

Температурний клас	Температурний діапазон навколишнього та вимірюваного середовища
T6	-20 °C to +45 °C
T1 – T5	-20 °C to +60 °C

Якщо вимірюване середовище є вибухонебезпечним, його тиск повинен бути обмежений від 0,8 бар до 1,1 бар. В іншому разі -діапазон тиску згідно з інструкціями виробника.

Таблиця 2.

При використанні в зоні класу 1 (EPL Gb)

Температурний клас	Температурний діапазон навколишнього та вимірюваного середовища
T6	-20 °C to +45 °C
T5	-20 °C to +60 °C
T1 – T4	-20 °C to +70 °C

Технічні характеристики:

Максимальні параметри іскробезпечного кола

Сигнальні та силові кола (Клеми +, A, B, -)

Вхідна напруга $U_i = 15$ В

Вхідний струм $I_i = 100$ мА

Вхідна потужність $P_i = 100$ мВт

Власна ефективна індуктивність $L_i = 50$ мкГн

Власна ефективна ємність $C_i = 10$ нФ

(13) **ДОДАТОК**

(14) **до СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ № СЦ 21.0690**

Номер видання: 0

Датчики повинні підключатися до іскробезпечних кіл обладнання, яке забезпечує іскробезпечність датчиків, виконане за ДСТУ EN 60079-11 та пройшло необхідні процедури оцінки відповідності згідно з вимогами Технічного регламенту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055). Рівень вибухозахисту (EPL) та група такого обладнання повинні бути не нижче тих, що мають датчики, а також іскробезпечні параметри такого обладнання, з урахуванням електричних параметрів лінії зв'язку, не повинні порушувати іскробезпечність.

(16) **Технічна документація на обладнання**

- Датчик давления VPS ... Инструкции в соответствии с Техническим регламентом оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (ПКМУ № 1055)

- та інша технічна документація, перелік якої наведений в протоколі оцінки № 796/ОВ-21 від 26.08.2020 р.

(17) **Особливі умови використання (знак «X» в номері сертифіката)**

Відсутні

(18) **Протоколи оцінки та історія видання сертифіката**

Номер та дата видання	Протокол оцінки	Описання видання, змін або доповнень
Первинне видання від 27.08.2021 р.	№ 796/ОВ-21 від 26.08.2020 р.	Первинне видання сертифіката.

Инструкции в соответствии с Техническим регламентом оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (ПКМУ № 1055) СЦ 21.0690

Датчик давления VPS-...

Редакция: 09.2021

I Область применения

Датчик давления VPS-... используется для измерения внутреннего давления в резервуаре, абсолютного давления или разности давлений.

II Стандарты

ДСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017)	Оборудование — Общие требования
ДСТУ EN 60079-11:2017	Защита оборудования по искробезопасности "i"
ДСТУ EN 60079-26:2017	Оборудование с уровнем защиты оборудования (EPL) Ga

III Инструкция для обеспечения безопасности ...

III.a ... использования

Датчик давления разработан как искробезопасное устройство и одобрен для использования во взрывоопасных зонах. Датчик давления может использоваться для всех групп газов (IIA, IIB и IIC).

Утверждение распространяется на следующие версии устройств:

VPS-L	для измерения абсолютной величины давления (0 бар... 25 бар)
VPS-V	для измерения разности величин давления (± 30 мбар)

III.b ... сборки и разборки

Для использования датчика давления разборка не предусмотрена. Разборка может привести к повреждению датчика давления и сделать недействительным его одобрение.

III.c ... установки

Все операции по подключению должны выполняться только при отключенном питании. Необходимо соблюдать специальные правила и предписания, в том числе ДСТУ EN 60079-14, и, соответственно, местные правила установки.

Датчик давления может быть закреплен винтами непосредственно в резервуаре. Датчик поставляется с резьбой G 1/2 дюйма.

Общая информация (см. также ДСТУ EN 60079-26, пункт 4.6):

Если датчик встроен в разграничительную стенку между Зоной 0 и Зоной 1, то необходимо обратить внимание, что после установки достигается класс защиты не менее IP67.

При подключении датчика к блоку оценки (предпочтительно кабелем синего цвета) не должны превышать допустимые значения индуктивности и емкости соответствующего оборудования.

Электрическое подключение осуществляется с помощью штекера M12. Кодировка кабеля:

Штырек		VPS-L	VPS-V	
1	+	коричневый		
2	A	белый		
4	B	черный		
3	–	синий		

Таблица 1. Назначение контактов датчика давления

Для интеграции датчика давления в систему выравнивания потенциала имеется клемма PA на корпусе датчика.

III.d ... настройки

Для работы с устройством настройки безопасности не требуются.

III.e ... ввода в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить все оборудование и убедиться, что оно правильно подключено и установлено.

Необходимо проверить подачу питания, а также подключенное оборудование.

III.f ... технического обслуживания, капитального и текущего ремонта

Как правило, устройство не требует технического обслуживания. В случае дефекта его необходимо вернуть в FAFNIR или одному из представителей компании.

При проведении испытания изоляции под напряжением 500 В в хорошо контролируемых условиях отсоединять датчик давления не требуется, поскольку он соответствует требованиям ДСТУ EN 60079-11, пункт 6.3.13.

IV Маркировка оборудования

- | | | | | |
|---|---------------------|---|---|--|
| 1 | Производитель: | FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg | | |
| 2 | Тип маркировки: | VPS-... | | |
| 3 | Номер сертификата: | СЦ 21.0690 | | |
| 4 | Внешняя маркировка: |  | II 1 G Ex ia IIC T6...T5 Ga
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T5 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
| 5 | Технические данные: | See instructions for technical data | | |

V Технические данные

Следующие значения, связанные с безопасностью, определены при:

Входном напряжении: $U_i \leq 15 \text{ В}$
 Входном токе: $I_i \leq 100 \text{ мА}$
 Входной мощности: $P_i \leq 100 \text{ мВт}$

Внешняя эффективная емкость и индуктивность:

Внутренняя емкость: $C_i < 10 \text{ нФ}$
 Внутренняя индуктивность: $L_i < 50 \text{ мкГн}$

При использовании во взрывоопасных средах максимальные температуры в зависимости от температурных классов и категорий приведены в таблице 2.

Класс температуры	Диапазон температуры окружающей среды и носителя T_a
Категория 1 соотв. уровню защиты оборудования Ga (датчик давления полностью установлен в зоне 0)	
T6	-20 °C ... +45 °C
T5, T4, T3, T2, T1	-20 °C ... +60 °C
Категория 1/2 соотв. уровню защиты оборудования Ga/Gb (датчик давления встроен в разделительную стену)	
T6	-20 °C ... +45 °C
T5, T4, T3, T2, T1	-20 °C ... +60 °C
Категория 2 соотв. уровню защиты оборудования Gb (датчик давления полностью установлен в зоне 1)	
T6	-20 °C ... +45 °C
T5	-20 °C ... +60 °C
T4, T3, T2, T1	-20 °C ... +70 °C

Таблица 2. Рабочие температуры

Для использования в категории 1 и категории 1/2 применяется следующее условие:

Технологическое давление для среды должно составлять от 0,8 бар до 1,1 бар при наличии взрывоопасных паровоздушных смесей. При отсутствии взрывоопасных смесей оборудование также может эксплуатироваться за пределами этой зоны в соответствии со спецификацией производителя.

Общая информация (см. также ДСТУ EN 60079-0, пункт 1):

Зона 0 существует только в следующих атмосферных условиях:

Диапазон температур: -20 °C ... +60 °C
 Диапазон давлений: 0,8 бар ... 1,1 бар
 Окислители: Воздух (содержание кислорода прикл. 21 %)

VI Особые условия

Отсутствуют.

Пустая страница

Пустая страница

QR-код для доступа к сайту
технической документации



FAFNIR GmbH
Schnackenburgallee 149 c
22525 Hamburg
Germany (Германия)
Тел.: +49/40/39 82 07-0
Почта: info@fafnir.com
Веб: www.fafnir.com
