

FAFNIR ATG Details

Tankstelle

System Typ

- verkabelt kabellos (wireless)

Tank Komponenten

- VISY-Stick Standard (auch für Biodiesel / E10 / Ethanol)
- VISY-Stick Advanced (auch für Biodiesel / Ethanol)
- VISY-Stick N für Harnstofflösung (AdBlue®)
- VISY-Stick Flex (auch für Biodiesel / E10)
- VISY-Stick LPG
- VISY-Density
- VISY-Stick Interstitial Dry / Wet
- VISY-Reed Interstitial Dry / Wet
- VISY-Stick Sump Manhole
- VISY-Reed Sump Manhole

Dispenser Komponenten

- VISY-Stick Sump Dispenser
- VISY-Reed Sump Dispenser

Tag der Installation

Tag der Übergabe

Beginn der Gewährleistung

Ende der Gewährleistung

Datum

Unterschrift (Errichter)

Datum

Unterschrift (Tankstellenbetreiber/ Projektmanager)

Terminal Nr. / (VP-Board)	Tank Nr. / Dispenser Nr.	Tank Volumen	Tank Durchmesser	Produktart	OFFSET (siehe Offset Diagramm)	VISY-Stick Ser. No.	VISY-Stick Density Ser. No.	VISY-Stick Interstitial Ser. No.	VISY-Reed Interstitial Ser. No.	VISY-Stick Sump Manhole Ser. No.	VISY-Reed Sump Manhole Ser. No.	VISY-Stick Sump Dispenser Ser. No.	VISY-Reed Sump Dispenser Ser. No.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Offset-Diagramm

Offset = vertikaler Abstand (b) + Sicherheitsabstand

Der vertikale Abstand (b) wird von der Grafik (siehe unten) abgelesen.

Der Sicherheitsabstand ist ein Montageabstand zum Tankboden und sollte etwa 10 mm betragen.

