



Industrie Service

Zertifikat Nr.: **AM VR2 – 1507 – 138 EU**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Prüfstelle für Gasrückführungssysteme,  
Westendstraße 199, D-80686 München



bestätigt, dass die folgende automatische Überwachungseinrichtung für Gasrückführungssysteme auf die Einhaltung der Anforderungen in EN 16321-1, Anhang D überprüft wurde.

Systemtyp:	<b>Automatische Überwachungseinrichtung mit Korrekturfunktion</b> Alle Bewertungen, z. B. Gültigkeit der Betankung, Dampf-/Benzinverhältnis werden von VAPORIX-Control ausgeführt. Das Korrektursteuermodul ist ein Zusatzgerät.	
Bezeichnung:	<b>VAPORIX</b> erweitert mit <b>VAPORIX-PCM</b>	
Hersteller:	<b>FAFNIR GmbH</b>	
Systemkomponenten:	<b>VAPORIX-Flow</b>	Gasdurchflusssensor
	<b>VAPORIX-Control</b>	Messauswertung
	<b>VAPORIX-PCM</b>	Korrektursteuermodul

Das System ist für alle Arten von Gasrückführungssystemen geeignet

Abschaltzeit: Ausgelöst durch VAPORIX-Control  
Eingestellt durch den Hersteller von VAPORIX-Control  
min. **72 Std.** max. **168 Std.**

Anzeige der eingestellten Abschaltzeit: Dauerhafte Markierung auf dem Elektronikgehäuse:  
- Abschaltzeit in Stunden  
- Ländercode zur Sicherstellung der in dem Land gültigen Abschaltzeit

Hinterlegte interne Prüfdokumente: "AM VR2 – 1507 – 138 EU"

Diese automatische Überwachungseinrichtung entspricht dem Stand der Technik wie er in der "Richtlinie 2009/126/EG" mit Änderung durch Richtlinie 2014/99/EU" festgelegt ist

München den, 09/11/2018

Gültig bis: 09/11/2020



Prüfstelle für Gasrückführungssysteme

*Peter Szalata*  
Peter Szalata



31.08.2018  
10936  
EQ2693418