



Industrie Service

Zertifikat Nr.: **AM VR2 – 1507 – 137 EU**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Prüfstelle für Gasrückführungssysteme,
Westendstraße 199, D-80686 München



bestätigt, dass die folgende automatische Überwachungseinrichtung für Gasrückführungssysteme auf die Einhaltung der Anforderungen in EN 16321-1, Anhang D überprüft wurde.

Systemtyp:	Automatische Überwachungseinrichtung Alle Bewertungen, z. B. Gültigkeit der Betankung, Dampf-/Benzinverhältnis werden von VAPORIX-Control ausgeführt	
Bezeichnung:	VAPORIX	
Hersteller:	FAFNIR GmbH	
Systemkomponenten:	VAPORIX-Flow	Gasdurchflusssensor
	VAPORIX-Control	Messauswertung

Das System ist für alle Arten von Gasrückführungssystemen geeignet

Abschaltzeit: Ausgelöst durch VAPORIX-Control
Eingestellt durch den Hersteller von VAPORIX-Control
min. **72 Std.** max. **168 Std.**

Anzeige der eingestellten Abschaltzeit: Dauerhafte Markierung auf dem Elektronikgehäuse:
- Abschaltzeit in Stunden
- Ländercode zur Sicherstellung der in dem Land gültigen Abschaltzeit

Hinterlegte interne Prüfdokumente: "AM VR2 – 1507 – 137 EU"

Diese automatische Überwachungseinrichtung entspricht dem Stand der Technik wie er in der "Richtlinie 2009/126/EG" mit Änderung durch Richtlinie 2014/99/EU" festgelegt ist

München den, 09/11/2018

Gültig bis: 09/11/2020



Prüfstelle für Gasrückführungssysteme

Peter Szalata
Peter Szalata



31.08.2018
10936
EQ2693410