

Hamburg, den 7. Januar 2009
2310 ru
Auftr.-Nr.: 8105 225 065

Bescheinigung

**für den Einsatz eines Adapters
im Zusammenhang mit produktcodierten Grenzwertgebern bei der Befüllung
von Kraftstofftanks an Tankstellen**


-
- 1 **Gegenstand:** Adapter Typ FP 903/ASSK - FPW 907 ASS/K IP 68
- Der Adapter wird eingesetzt zwischen Verbindungsleitung der Abfüllsicherung des Straßentankfahrzeuges und Grenzwertgeber des Lagertanks bei der Befüllung von Ottokraftstofftanks, die mit „Normalbenzin“ codiert sind und mit „Super“ befüllt werden sollen.
- 2 **Hersteller:** Fafnir GmbH
Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg
- 3 **Prüfgrundlage:** TRbF 512 - Richtlinie für den Bau von Abfüllsicherungen
VdTÜV Merkblatt Tankanlagen 953
„Anforderungen an Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) und Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-Betätigung (ANA)“

Hiermit wird bestätigt, dass der o.g. Prüfgegenstand den Anforderungen der

- TRbF 512 sowie dem VdTÜV-Merkblatt Tankanlagen 953 entspricht.

Die Prüfstelle für Abfüllsicherungen beim TÜV NORD hat nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen den Einsatz des Adapters bei der Befüllung von Lagertanks an Tankstellen aus Straßentankfahrzeugen.

Diese Bescheinigung gilt in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 8105 225 065 vom 07.01.2009


Russnak
Sachverständiger der
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Abfüllsicherungen

